



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЕРШОВСКОМУ,
ДЕРГАЧЕВСКОМУ И ФЕДОРОВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
Северный проезд, 4, г. Ершов, Россия, 413503 Тел.: 5-33-90, Факс: 5-33-90 E-mail gpn.ershov@mail.ru

город Ершов
(место составления акта)

"12" февраля 2021 г.
(дата составления акта)
«11» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№4

С «11» час. «00» мин "18" января 2021г. до «11» час. «00» мин "12"
февраля 2021г., по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул.
М.Горького, д. 2а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 11 января
2021 года №4

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2
г. Ершова, Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
по Ершовскому, Дергачевскому и Федоровскому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Саратовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен:
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ершова
Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.» Тихова Ю.А.
11.01.2021г. в 14 часов 39 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного
инспектора Ершовского, Дергачёвского и Фёдоровского районов Саратовской
области по пожарному надзору майор внутренней службы Тыщенко Максим
Сергеевич, государственный инспектор Ершовского, Дергачёвского и
Фёдоровского районов Саратовской области по пожарному надзору лейтенант
внутренней службы Андреев Максим Михайлович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2. г. Ершова, Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А» Тихова Юлия Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Юридическим лицом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2. г.Ершова Саратовской области, им. Героя Советского Союза Зуева М.А» представлены копии документов, заверенные в установленном для документооборота порядке.

В период визуального осмотра объекта сотрудниками ОНД и ПР по Ершовскому, Дергачёвскому, и Фёдоровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области проведены практические тренировки лиц по эвакуации людей при пожаре, инструктаж по мерам пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Здание школы

-В нарушение нормативных документов, на кровле отсутствуют ограждения, так как уклон кровли составляет более 12% и высота здания составляет более 7 метров (п 4.ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16, СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям) - лицо допустившее нарушение является - юридическое лицо МОУ «СОШ №2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А».

-На двери электрощитовой, отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.12 ППР в РФ) - лицо допустившее нарушение является - юридическое лицо МОУ «СОШ №2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.».

-В нарушение правил противопожарного режима, отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного (п.30 ППР в РФ) - лицо допустившее нарушение является - юридическое лицо МОУ «СОШ №2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.».

-В нарушение нормативных документов, система оповещения управления эвакуацией в случае возникновения пожара (СОУЭ) не включается автоматически с установкой пожарной сигнализации (п 4.ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности) - лицо допустившее нарушение является - юридическое лицо МОУ «СОШ №2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.».

Хозяйственное здание расположенное на территории школы

-В нарушение нормативных документов, здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения управления эвакуацией людей (п.1 ст.83. ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. А1 п.13.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности) - лицо допустившее нарушение является - юридическое лицо МОУ «СОШ №2, г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.».

-В нарушение правил противопожарного режима, отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима и приложениям №1 и 2 (п.60 ППР в РФ) - лицо допустившее нарушение является - юридическое лицо МОУ «СОШ №2 г.Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза ЗУЕВА М.А.».

-В нарушение правил противопожарного режима, на электрических светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника, электрическая проводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (п. 35 «а,в» ППР в РФ) - лицо допустившее нарушение является - юридическое лицо МОУ «СОШ №2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.».

-В нарушении правил противопожарного режима, деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (п. 25 ППР в РФ) - лицо допустившее нарушение является - юридическое лицо МОУ «СОШ №2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

