



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
410028, Россия, г. Саратов, Площадь Соборная, 7, тел. 23-13-65, факс 74-14-00**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЕРШОВСКОМУ,  
ДЕРГАЧЕВСКОМУ И ФЕДОРОВСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
413503, Россия, г. Ершов, Северный проезд, 4, тел. 5-33-90, факс 5-33-90**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/4  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2  
г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.».  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,  
имущества и т.п.)

В период с «18» января 2021 года по «12» февраля 2021 года, заместителем главного государственного инспектора Ершовского, Дергачёвского и Фёдоровского районов Саратовской области по пожарному надзору майором внутренней службы Тыщенко М.С., государственным инспектором Ершовского, Дергачёвского и Фёдоровского районов Саратовской области по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Андреевым М.М., проведено обследование (проверка) территории, зданий и сооружений Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ершова Саратовской области», по адресам: Саратовская область, г. Ершов, ул. М. Горького, д. 2а.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно: с директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ершов, Саратовской области»  
Тиховой Юлии Александровны.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требования требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<b>Здание школы</b>				
1	В нарушение нормативных документов, на кровле отсутствуют ограждения, так как уклон кровли составляет более 12% и высота здания составляет более 7 метров	(п 4.ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ, п.7.16, СП 4.13130.2013)	10.08.2021г.	
2	На двери электрощитовой отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона	(п.12 ППР в РФ)	10.08.2021г	
3	В нарушение правил противопожарного режима, отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого	(п.30 ППР в РФ)	10.08.2021г.	

	дежурного			
4	В нарушение нормативных документов, система оповещения управления эвакуацией в случае возникновения пожара (СОУЭ) не включается автоматически с установкой пожарной сигнализации	(п.4.ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.3.3, СП 3.13130.2009	10.08.2021г.	
<b>Хозяйственное здание расположенное на территории школы</b>				
5	В нарушение нормативных документов, здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения управления эвакуацией людей	(п.1 ст.83. ФЗ-123 от 22.07.2008 г., табл. А1 п.13.1 СП 5.13130.2009)	10.08.2021г.	
6	В нарушение правил противопожарного режима, отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям №1 и 2	(п.60 ППР в РФ)	10.08.2021г.	
7	В нарушение правил противопожарного режима, на электрических светильниках отсутствуют колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника, электрическая проводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции	(п. 35 «а,в» ППР в РФ)	10.08.2021г.	
8	В нарушении правил противопожарного режима, деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом	(п. 25 ППР в РФ)	10.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Ершовского, Дергачевского и Федоровского районов по пожарному надзору майор внутренней службы М.С. Тыщенко

«10» февраля 2021 г.

**Предписание для исполнения получил:**

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.» Ю.А. Тихова

«12» февраля 2021 г.